

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami) – zwanej dalej **kpa**, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) – dalej **ustawa oos**,

W dniu 20.04.2023r. (wpływ do urzędu 20.04.2023r.) wpłynął wniosek Węgłokoks Energia NSE sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Wójt Gminy Miedźna

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła gazowego w Zakładzie Ciepłowniczym Czeczott w Woli”

I Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, tj.:

W okresie realizacji przedsięwzięcia minimalizacja oddziaływania na środowisko i otoczenie będzie osiągnięta poprzez sprawną organizację procesu budowy.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla fazy budowy będzie minimalizowane poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą organizację robót. Zaplecze stanowić będą pomieszczenia socjalno - magazynowe uzbrojone w sieć wodno - kanalizacyjną i energetyczną.

Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie.

Gospodarowanie odpadami, wytworzonymi podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, będzie w gestii firm specjalizujących się w tym zakresie.

Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to również jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko.

1.1. Etap eksploatacji

1.2. Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego

Nie przewiduje się szczególnych środków ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Jako rozwiązania chroniące środowisko należy uznać:

- wzrost efektywności energetycznej, co zgodne jest z polityką energetyczną Państwa,

- gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

W przypadku wystąpienia awarii poruszających się pojazdów, rozumianej jako wyciek paliwa lub innych płynów, wykorzystane zostaną sorbenty sypkie. Rozlane paliwo wraz z zużytym sorbentem zostaną zebrane i oddane do unieszkodliwienia jako odpad. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości przedostania się zanieczyszczeń w postaci paliwa do środowiska gruntowo-wodnego.

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom realizowane będzie także poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji obiektów oraz prowadzenie dokumentacji ich pracy. Dokonywanie terminowych przeglądów i konserwacji zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych.

II Nakłada obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

- 1) Niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych mających miejsce w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek substancji chemicznych, paliwa, oleju) poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów;
- 2) Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstania ścieków w postaci wód odciekowych.

UZASADNIENIE

Węgłokoks Energia NSE sp. z o.o. , zwrócił się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotła gazowego w Zakładzie Ciepłowniczym Czeczott w Woli ”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1510/4 obręb Wola gm. Miedźna.

Zamierzenie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), §3 ust. 1 pkt: 4 *elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu §2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej, jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, nie mniejszej niż 10 MW.*

W myśl zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia:

§3 ust. 2 pkt 2 polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie

osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie wyłynie na dotychczasową kwalifikację.

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” położony jest w północno - zachodniej części miejscowości Wola. Ciepłownia zlokalizowana jest w obrębie terenu przemysłowego, jej bezpośrednie sąsiedztwo stanowią obiekty Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Tym samym planowane przedsięwzięcie należy kwalifikować do zamierzeń, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem znak GKO.6220.401.2023, działając na podstawie art. 61 § 4 kpa, Wójt Gminy Miedźna poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, o wystąpieniu do organów współdziałających oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag, wniosków i żądań. Mając na uwadze treść art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedźnej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii:

- 1 regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
- 2 organu inspekcji sanitarnej, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy ooś,
- 3 organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy
- 4 organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie ustalono, że zamierzenie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego oraz nie jest kwalifikowane do katalogu instalacji, o których mowa w związku z czym nie ma potrzeby zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. Reasumując, ustalono, że organami wydającymi opinie w przedmiotowej sprawie są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uzupełnieniu informacji związanych z przedsięwzięciem, działając zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Miedźna zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia do ww. organów współdziałających.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wyraził opinię, w której stwierdził, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- a) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- b) odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego oraz powstawania odcieków;
- c) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków- w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- d) teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowym substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
- e) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- f) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- g) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo- wodnego (tj. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- h) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W dniu 28.09.2023r. zostało przesłane Zawiadomienie nr GKO.6220.401.2023 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych.

Zgodnie z art. 63 ustawy o oś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym wskazuje się uwarunkowania, które zostały uwzględnione w toku postępowania (art. 65 ust. 3 ustawy ooś). Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie informacji zawartych w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* oraz uzupełnieniach do niej, Wójt Gminy Miedźna przeanalizował uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, mianowicie:

1 Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1) skali przedsięwzięcia

Obecnie w ZC „Czeczott” wykorzystywany jest węgiel kamienny – źródło składa się z trzech kotłów rusztowych wodnych: WR-5/1, WR-10/2, WR-25/3 o łącznej mocy nominalnej 22,76 MW. Energia elektryczna na potrzeby własne w całości pobierana jest z sieci dystrybucyjnej.

Przedsięwzięcie objęte niemniejszą dokumentacją dotyczy wyłączenia z eksploatacji jednego kotła na węgiel kamienny – WR-10/2 o mocy nominalnej 5,25 MW oraz zabudowy nowego kotła gazowego o mocy nominalnej 2,75 MW. Dodatkowo w etapie pierwszym zaplanowano uruchomienie silnika gazowego CHP o mocy nominalnej 5,23 MW, na co Inwestor uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę.

Wszystkie planowane zmiany wpłyną na zwiększenie sumy mocy nominalnej Zakładu z 22,76 MW na 25,49 MW. Planowany termin oddania do eksploatacji instalacji po planowanych zmianach określa się na drugą połowę 2025r.

2) powiązań z innymi przedsięwzięciami

Planowane przedsięwzięcie będzie skomunikowane z istniejącą siecią drogową.

3) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Nie przewiduje się szczególnych środków ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Jako rozwiązania chroniące środowisko należy uznać:

- wzrost efektywności energetycznej, co zgodne jest z polityką energetyczną Państwa,
- gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

W przypadku wystąpienia awarii poruszających się pojazdów, rozumianej jako wyciek paliwa lub innych płynów, wykorzystane zostaną sorbenty sypkie. Rozlane paliwo wraz z zużytym sorbentem zostaną zebrane i oddane do unieszkodliwienia jako odpad. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości przedostania się zanieczyszczeń w postaci paliwa do środowiska gruntowo-wodnego.

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom realizowane będzie także poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji obiektów oraz prowadzenie dokumentacji ich pracy. Dokonywanie terminowych przeglądów i konserwacji zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych.

4) emisji i występowania innych uciążliwości

Podczas realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia będzie ruch samochodów (transport materiałów budowlanych oraz wywóz odpadów) i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych i montażowych, oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego. Prowadzone

prace będą miały krótkotrwały charakter, a zasięg ich oddziaływania będzie niewielki.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia w powietrzu nieznacznie wzrośnie zawartość zanieczyszczeń będących efektem emisji nieorganizowanej, czyli typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, która ustąpi po realizacji przedsięwzięcia. W związku z ruchem pojazdów i użyciem maszyn budowlanych do powietrza, w sposób nieorganizowany, będą emitowane zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw (benzyny, oleju napędowego) w silnikach pojazdów, w wyniku których do atmosfery będą dostana się przede wszystkim: dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory alifatyczne, dwutlenek siarki oraz pył PM10.

W związku z tym, że ruch pojazdów i użycie maszyn będzie charakteryzowało się niskim natężeniem, a odcinki, po których będą się poruszać będą krótkie, emisja zanieczyszczeń z tego źródła będzie niewielka. Zanieczyszczenia nie będą wywierać istotnego wpływu na stan jakości powietrza oraz nie będą powodować ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących, długotrwałych zmian jakości powietrza atmosferycznego na terenie przedsięwzięcia w fazie jego realizacji.

Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. Ważne jest również utrzymanie dróg technologicznych w dobrym stanie. Podczas wykonywania prac ziemnych może wystąpić okresowy wzrost stężeń pyłu na przedmiotowym terenie. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu, prowadzone będzie okresowe zraszanie odsłoniętego terenu, lub jego oplandekowanie.

5) ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Zakłady o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r. poz.138).

Z uwagi na charakter i skalę prowadzonej działalności Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę kwalifikacji Zakładu. W celu zapobiegania wystąpienia katastrofy budowlanej będą regularnie wykonywane przeglądy techniczne planowanego kotła oraz urządzeń pomocniczych. Będą one przeprowadzane w rocznych odstępach czasowych. Właściciel będzie użytkować urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywał je w należyтым stanie technicznym. Kontrole okresowe będą przeprowadzane wyłącznie przez osoby z uprawnieniami w odpowiedniej, co do typu przeglądu specjalności. Na etapie budowy nie należy zmieniać parametrów technologicznych lub materiałowych na inne niż wskazane w projekcie budowlanym.

6) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Odpady powstające w związku z planowanym przedsięwzięciem możemy podzielić na dwie grupy:

- odpady powstające w związku z budową kotła gazowego,

- odpady związane z eksploatacją nowego kotła oraz urządzeń pomocniczych.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z projektowanymi budowlami i użytkowaniem sprzętu budowlanego.

Klasyfikację odpadów sporządzono zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10).

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1	2	3	4
1.	12 01 13	Odpady spawalnicze	0,10
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,10
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,02
4.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne nieujęte w 15 02 02	0,03
5.	17 02 01	Drewno	0,50
6.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,50
7.	17 04 05	Żelazo i stal	0,50
8.	17 04 07	Mieszaniny metali	0,50
9.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,10
10.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	5,00
ŁĄCZNIE:			7,35

Odpady powstające w trakcie budowy zostaną zagospodarowane przez Generalnego Wykonawcę obiektu. Generalny Wykonawca będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie w/w inwestycji.

Ustawa o odpadach w artykule 18 stanowi: każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.

Nakłada ona na podmioty gospodarcze wytwarzające odpady obowiązek szczególnej dbałości o gospodarkę odpadami w trakcie całego procesu inwestycyjnego i technologicznego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy pamiętać o właściwym magazynowaniu odpadów. Sposób magazynowania odpadów stałych zależy od właściwości odpadów, takich jak np.:

- składu (zawartości składników toksycznych, lotnych oraz wilgoci),

- właściwości wybuchowych, palnych, promieniotwórczych, itp.,
- składu ziarnowego,
- właściwości przepływowych,
- właściwości aerodynamicznych.

Na otwartej przestrzeni mogą być przechowywane odpady, które nie są wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych lub są odpowiednio zabezpieczone przed ich niekorzystnym oddziaływaniem. Ponadto, odpady te nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych. W ten sposób magazynuje się odpady wielkogabarytowe, np.: gruz budowlany, piasek, kamienie, tworzywa sztuczne.

Pojemniki służą do tymczasowego przechowywania różnych ilości odpadów stałych. Mogą być to pojemniki otwarte lub zamknięte, często wyposażone w uchwyty umożliwiające ich przemieszczanie (np.: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych).

Powstały nadmiar odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzonych podczas rozbioru i budowy obiektów, niewykorzystany na terenie planowanego przedsięwzięcia, przekazany będzie odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami lub przekazany osobom fizycznym zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93).

7) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Praca w zakładzie odbywać będzie się wyłącznie w porze dnia. Zakład obsługiwany będzie transportem samochodowym. Klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia kształtowany jest głównie przez ruch samochodowy oraz działalność gospodarczą pobliskich zakładów przemysłowych i usługowych.

1.2.1. Faza realizacji przedsięwzięcia

Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z wyłączeniem z eksploatacji kotła WR-10/2 oraz uruchomieniem kotła gazowego. Hałas na etapie realizacji przedsięwzięcia związany będzie z ruchem pojazdów ciężarowych oraz pracami montażowymi.

Będzie to oddziaływanie chwilowe, prowadzone tylko w porze dziennej, ograniczone do minimum i prowadzone zgodnie z harmonogramem prac.

1.2.2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia

Wykaz źródeł hałasu znajdujących się na terenie Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” znajduje się w poniższej tabeli:

Źródła hałasu na terenie Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” – stan docelowy

Źródła powstawania hałasu				
Kod źródła	Opis źródła		Czas pracy w ciągu doby [h]	
			Pora dnia	Pora nocy
H1	Budynek kotłowni	Rejon odzūżlania kotłōw	2	0,5
		Pomieszczenie pomp obiegowych	16	8
		Rejon nawęglania	3	1
		Rejon kotłōw węglowych	16	8

Źródła powstawania hałasu				
Kod źródła	Opis źródła		Czas pracy w ciągu doby [h]	
			Pora dnia	Pora nocy
		Rejon kotła gazowego	16	8
		Silnik gazowy CHP	16	8
H2	Pomost taśmy nawęglania		3	1
H3	Pomost taśmy odżużlania		2	0,5
H4	Stacja uzdatniania wody		16	8
H5	Pompownia reagenta De-emis		16	8
H6	Wentylator wyciągowy pompowni reagenta De-emis		16	8
H7	Wentylator wyciągowy kotła WR-5/1		16	8
H9	Wentylator wyciągowy kotła WR-25/3		16	8
H10	Wentylator wyciągowy kotła WR-25/3		16	8
H11	Pojazd ciężarowy		0,5	0

Wdrożone w Zakładzie rozwiązania techniczne służące do redukcji emisji hałasu z terenu Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” to:

- falowniki służące do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów wyciągowych kotła WR-5/1 oraz WR-25/3,
- obudowanie zewnętrznych przenośników taśmowych.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa kotła gazowego w ZC „Czeczott”” nowym źródłem hałasu będzie jedynie obiekt, w którym zlokalizowany będzie silnik gazowy wraz z instalacjami pomocniczymi – w szczególności awaryjnymi chłodnicami, zwykle zabudowywanymi na dachu lub w sąsiedztwie silnika oraz kocioł gazowy. Urządzenia te zastępować będą dotychczasowy kocioł węglowy, w związku z czym likwidacji ulegnie również źródło hałasu opisane jako: H8 - Wentylator wyciągowy kotła WR-10/2.

W związku z powyższym, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia.

Wielkość emisji hałasu przedstawia się następująco:

Kod rodzaju terenu	Przeznaczenie terenów w sąsiedztwie zakładu	Punkt Pomiarowy	Metoda Obliczeniowa [dB]	
			L _{Aeq D}	L _{Aeq N}
MW	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego	Budynek mieszkalny zlokalizowany od południowej strony zakładu przy ul. Przemysłowa 12	17,3	15,7
DM	Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży	Budynek mieszkalny zlokalizowany od południowej strony zakładu przy ul. Poprzeczna 1A	16,4	15,6

Tabela poniżej przedstawia dopuszczalne poziomy hałas.

L.p.	Przeznaczenie terenu	Dopuszczalny poziom hałasu w dB			
		Drogi lub linie kolejowe ¹⁾		Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu	
		LAeq D	LAeq N	LAeq D	LAeq N
		pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom	pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym	pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem	50	45	45	40
2	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ²⁾ c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach	61	56	50	40
3	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe ²⁾ d) Tereny mieszkaniowo-usługowe	65	56	55	45
4	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ³⁾	68	60	55	45

1) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Miedźna z dnia 31 lipca 2015 r. (znak: UiA6727.2.4.2015 – załącznik nr 10) najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalne poziomy hałas w środowisku dla terenów otaczających Zakład Ciepłowniczy „Cieczott” zostały przyjęte zgodnie z powyższym pismem.

Zgodnie z tym dokumentem dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A przenikający do środowiska zewnętrznego, na terenach podlegających ochronie akustycznej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego przy ul. Przemysłowej wynosi:

- w porze dnia 55 dB,

- w porze nocy 45 dB.

oraz pod zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, przy ul. Poprzecznej wynosi:

- w porze dnia 50 dB,
- w porze nocy 40 dB.

Zakład zlokalizowany jest wśród terenów wolnych od zabudowy mieszkaniowej oraz związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wśród zabudowy przemysłowej i usługowej, terenów otwartych, nieużytkowanych, układu lokalnych dróg. Najbliższą zabudowę mieszkaniową (tereny chronione akustycznie) stanowią budynki mieszkalne zlokalizowane wzdłuż ulicy Przemysłowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego) w kierunku południowo – zachodnim od terenu Zakładu. W sąsiedztwie ww. terenów zabudowy mieszkaniowej znajdują się także budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (przy ul. Poprzecznej).

Z uwagi na następujące działania:

- korzystną lokalizację Zakładu względem terenów chronionych akustycznie,
- zainstalowanie większości źródeł hałasu w zamkniętym obiekcie kubaturowym o równoważnym poziomie dźwięku $A < 92$ dB,

przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego wzrostu emisji hałasu, a tym samym nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na najbliższe położone tereny wymagające ochrony akustycznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, zawiadomieniem, poinformowano strony postępowania o uzyskaniu wszystkich opinii co do ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji. Zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy uwzględnił:

- Informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz uzupełnieniami przedstawionymi w toku postępowania administracyjnego,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w którym wyraził on opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska,
- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Opinię sanitarną, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wyraził opinię, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii organów współdziałających.

Jednocześnie w myśl art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ może:

- określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- określić wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym,
- nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- nałożyć obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o wynikach monitoringu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazując inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród wymienionych w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit c ustawy ooś.

Zaproponowane przez ww. organy współdziałające warunki realizacji przedsięwzięcia zostały wprowadzone do orzeczenia niniejszej decyzji, ponadto rozszerzono je o te, które zostały ujęte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz które organ prowadzący postępowanie wskazał do realizacji mając na uwadze zminimalizowanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz nie nałożono wymogów w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria Wójt Gminy Miedźna odstąpił od przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem niezbędnych wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu wymaganych opinii i szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

- 1 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2 Zgodnie z art. 130 §1 i 2 kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
- 3 Zgodnie z art. 137 kpa strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ

odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

- 4 Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
- 5 Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 6 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy ooś.
- 7 Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6 pouczenia, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Wójt Gminy
Jan Słoninka

Otrzymują:

- 1 Pełnomocnik Wnioskodawcy,
- 2 Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
- 3 a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obecnie w ZC „Czeczott” wykorzystywany jest węgiel kamienny – źródło składa się z trzech kotłów rusztowych wodnych: WR-5/1, WR-10/2, WR-25/3 o łącznej mocy zainstalowanej 22,76 MW. Energia elektryczna na potrzeby własne w całości pobierana jest z sieci dystrybucyjnej.

Przedsięwzięcie objęte niemniejszą dokumentacją dotyczy wyłączenia z eksploatacji jednego kotła na węgiel kamienny – WR-10/2 o mocy nominalnej 5,25 MW oraz zabudowy nowego kotła gazowego o mocy nominalnej 2,75 MW. Dodatkowo w etapie pierwszym zaplanowano uruchomienie silnika gazowego CHP o mocy nominalnej 5,23 MW, na co Inwestor uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę.

Wszystkie planowane zmiany wpłyną na zwiększenie sumy mocy nominalnej Zakładu z 22,76 MW na 25,49 MW. Planowany termin oddania do eksploatacji instalacji po planowanych zmianach określa się na drugą połowę 2025r.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1510/14 w gminie Miedźna. Jest to gmina wiejska, położona w południowej części województwa śląskiego, w powiecie pszczyńskim, w Kotlinie Oświęcimskiej, na styku Równiny Pszczyńskiej i Doliny Górnej Wisły. Znajduje się w pobliżu drogi krajowej Gdańsk- Warszawa- Bielsko-Biała- Cieszyn (DK1).

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” położony jest w północno - zachodniej części miejscowości Wola. Ciepłownia zlokalizowana jest w obrębie terenu przemysłowego, jej bezpośrednie sąsiedztwo stanowią obiekty Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddziału Zakład Produkcji Ekopaliwa (wcześniej KWK „Piast” Ruch II w Woli - dawna nazwa KWK „Czeczott” w Woli).